

Pasqualicchio s.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via Vannara Zona Industriale snc
 82011 Paolisi (BN) Italy
 Tel. (+39) 0823 951 582 / 950 415 • Fax (+39) 0823 951 700
 www.pasqualicchio.it • info@pasqualicchio.it
 Capitale sociale: Euro 50.000,00
 Partita IVA & C.F.: 01587000629 • n. REA: BN 132633

Dichiarazione di conformità del prodotto

secondo i requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 per il Conto Termico 2.0

In conformità ai test effettuati da laboratorio notificato, il presente certificato attesta la piena conformità ai requisiti del D.M. 16.02.2016 che regola le discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti

Si attesta che il generatore di calore

Tipo di prodotto	Caldaia a pellet
Norma di prodotto	D.M. 16.02.2016
Alimentato a	Pellet
Potenza (kW)	99,69

avente il seguente nome/nomi commerciale

CS5-CT 99		
Test Report N.	N° 030 DEL 29.03.2018	
Redatto dal laboratorio	"ITEM CONSULT" Ltd. - Departament "Conformity Assessment" Accreditato EN ISO/IEC 17025	
Sulla base dei test effettuati dal Laboratorio possiamo dichiarare che la presente caldaia:		
E' conforme alla classe 5 della norma EN303-05:2012 Rispetta i requisiti di rendimento D.M. 16.02.2016 Rispetta i limiti di emissioni riportati nella tabella 15, Allegato II, DM 16.2.2016 Di seguito i fattori di emissione con i requisiti da rispettare		
	Requisiti	Valore misurato alla potenza nominale
	D.M. 16.02.2016	emissioni al 13% O2
PP [mg/Nm ^{3*}]	≤ 20 mg/Nm3	7,05 mg/Nm3
CO [g/Nm ³]	≤ 0,25 g/Nm3	0,073 g/Nm3
η [%]	≥ 83,3 %	91,04%

I dati riportati in tabella sono stati desunti dal test report N° 030 DEL 29.03.2018, di cui è reso disponibile il certificato rilasciato dallo stesso laboratorio che ha condotto il test, al fine di essere conservato dal soggetto responsabile.

Firma e timbro del legale rappresentate

02/04/2018

PASQUALICCHIO srl
 socio unico
 Via Vannara snc
 82011 PAOLISI (BN)
 P.I. 01587000629

